

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@alregn.ru, телефон 54-06-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, E-mail: tond4@mail.ru, телефон 4-27-21

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Рубцовск
(место составления акта)

«15» июня 2020 года
(дата составления акта)

«16» час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 117

По адресу/адресам: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от № 117 от 29.05.2020 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая / выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 10 «Гнёздышко»
ИНН 2209010935, ОГРН 1022200812149

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Вид государственного контроля (надзора): федеральный государственный пожарный надзор

Дата и время проведения проверки:

«08» июня 2020 года с «10» ч. «00» м. по «13» ч. «00» м. Продолжительность 3 часа

«11» июня 2020 года с «13» ч. «00» м. по «14» ч. «00» м. Продолжительность 1 час

«15» июня 2020 года с «15» ч. «00» м. по «16» ч. «00» м. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

3 дня / 5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» Баранова Ольга Александровна 29.05.2020
г. в 16:00

(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо, проводившее проверку:

Старший инспектор территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы – государственный инспектор г. Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Южанин Иван Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» Баранова Ольга Александровна

(Ф,И,О, (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

А ИМЕННО:

Нарушения допущены юридическим лицом:

МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу:

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60

1. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 во всём здании на путях эвакуации не обеспечено наличие эвакуационного освещения с круглосуточным режимом работы либо с его автоматическим включением при отключении рабочего освещения, тем самым нарушен пункт 7.74 СНИП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение; пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; ст. 4, ч. 9 ст. 82, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
2. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, тем самым нарушен пункт 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме».
3. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 во всём здании сняты предусмотренные проектной документацией двери из поэтажных коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, тем самым нарушен пункт 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»; пункт 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7; п. 62 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).
4. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 дверь, установленная в помещении электрощитовой не соответствует требованиям, должна быть с пределом огнестойкости EI 30, тем самым нарушен пункт 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14* таблица 2* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;

5. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 дверь, установленная в помещении пищеблока, не соответствует требованиям, должна быть с пределом огнестойкости EI 30, тем самым нарушен пункт 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утверждена и введена в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14* таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
6. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 из помещения спортивного зала один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утверждена и введена в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
7. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на первом этаже из групповой ячейки № 4 «Малиновка» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утверждена и введена в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
8. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на первом этаже из групповой ячейки № 2 «Снегирёк» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утверждена и введена в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
9. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 1 «Соловушка» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утверждена и введена в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;


10. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 3 «Иволга» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
11. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 7 «Синичка» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
12. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 6 «Конарейка» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
13. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 в подвальном помещении допущено размещение пожароопасных горючих материалов, тем самым нарушен пункт 23 (а) правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»;
14. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, примененная на объекте защиты, не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста, не вызывающего панику, тем самым нарушен ст. 52. п 3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 1. таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; раздел 5, пункт 5.1., таблица 2, подпункт 6 Приказа МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4837)

Проведен инструктаж: «О мерах пожарной безопасности на объекте/в быту/ при проведении массовых мероприятий» 4 человека

Проведена тренировка по эвакуации при пожаре/других чрезвычайных ситуациях человек.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:



(Подпись)

Старший инспектор ОНД и ПР ТОНД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю государственный инспектор г. Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Южанин Иван Сергеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» Баранова Ольга Александровна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«15» июня 2020 года


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись лица проводившего проверку)