

ИНФОРМАЦИЯ
об исполнении предписаний органов Госпожнадзора в разрезе образовательных организаций города Рубцовска,
подведомственных МКУ «Управление образования» г. Рубцовска.

16.03.2021г.

№	Наименование образовательных организаций	Дата выдачи предписаний	Кем выдано предписание	Наименование невыполненных мероприятий, требующих капитальных вложений	Сроки исполнения по предписанию	Локально-сметный расчет (составлен, утвержден, направлены документы на составление)	Суммы, необходимые для исполнения (рублей)	Заключены договорные отношения на выполнение работ (да/нет)	Отметка об исполнении/ дата исполнения	Планируемая дата исполнения	Этап выполнения работ
1	МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко», ул. Красная, 60	предписание № 117/1/57 от 15.06.2020	ТОНД № 4 УНД ГУ МЧС России по Алтайскому краю	<p>1. Во всем здании на путях эвакуации не обеспечено наличие эвакуационного освещения с круглосуточным режимом работы либо с его автоматическим включением при отключении рабочего освещения.</p> <p>2. Во всем здании сняты предусмотренные проектной документацией двери из поэтажных коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток прелятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.</p> <p>3. Из помещения спортивного зала один эвакуационный выход, на первом этаже из групповой ячейки № 4 «Машинка», из групповой ячейки № 2 «Снегирек», на втором этаже из групповой ячейки № 1 «Соловушка», из групповой ячейки № 3 «Иволга», из групповой ячейки № 6 «Канарейка», из групповой ячейки № 7 «Синичка», по одному эвакуационному выходу (7 дверей)</p> <p>4. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, примененная на объекте защиты, не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста, не вызывающего панику.</p>	15.07.2021 15.07.2021 15.07.2021	составлен, утвержден составлен, утвержден	37400,00 212976,00	да да	15.02.2021 28.12.2020	 30.06.2021	 выполнено, кроме групповой ячейки № 2 (так как дверь совмещена с Архивом, будет выполнено во время ремонта в июне 2021г.)
					15.07.2021	составлен, утвержден	284795,00	да		30.06.2021	невыполнено

Заведующий МБДОУ «Детский сад №10 «Гнездышко»

О.А.Баранова

