

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**

(наименование территориального органа МЧС России)

**656056, г. Барнаул, ул. Взлетная, 2 «и» тел: 54-07-32; 54-07-25, E-mail mchs@ab.ru**

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

**658200 г. Рубцовск, ул. Комсомольская 185, тел.4-27-21, E-mail <tond4@mail.ru>**

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**Предписания № 117/1/57**

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 10 «Гнёздышко»

ИНН 2209010935, ОГРН 1022200812149

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Рубцовска, Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского, районов по пожарному надзору (ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа ГПН)

№ 117 от 29.05.2020 года, ч. 4 ст. 6.1 ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", абз.2 ч.3 п. 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утв. постановлением Правительства РФ от 12.04.2012 № 290; ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 года №806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

«08» июня 2020 года с «10» ч. «00» м. по «13» ч. «00» м. Продолжительность 3 часа

«11» июня 2020 года с «13» ч. «00» м. по «14» ч. «00» м. Продолжительность 1 час

«15» июня 2020 года с «15» ч. «00» м. по «16» ч. «00» м. Продолжительность 1 час


проведена плановая проверка: старшим инспектором г. Рубцовска, Волчихинского, Новичихинского, Егорьевского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского районов по пожарному надзору Южаниным Иваном Сергеевичем по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 совместно с заведующим МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» Барановой Ольгой Александровной

Пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес) (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)


В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предпи сания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 во всём здании на путях эвакуации не обеспечено наличие эвакуационного освещения с круглосуточным режимом работы либо с его автоматическим включением при отключении рабочего освещения	пункт 7.74 СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение; пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; ст. 4, ч. 9 ст. 82, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	15.07.2021	
2	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения	пункт 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме».	15.08.2020	
3	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 во всём здании сняты предусмотренные проектной документацией двери из поэтажных коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	пункт 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»; пункт 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7; п. 62 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).	15.07.2021	



4	<p>В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 дверь, установленная в помещении электрощитовой не соответствует требованиям, должна быть с пределом огнестойкости EI 30</p>	<p>пункт 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14* таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;</p>	15.07.2021	
5	<p>В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 дверь, установленная в помещении пищеблока, не соответствует требованиям, должна быть с пределом огнестойкости EI 30</p>	<p>пункт 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», , утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14* таблица 2* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;</p>	15.07.2021	
6	<p>В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 из помещения спортивного зала один эвакуационный выход</p>	<p>пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;</p>	15.07.2021	

7	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на первом этаже из групповой ячейки № 4 «Малиновка» один эвакуационный выход	пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;	15.07.2021	
8	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на первом этаже из групповой ячейки № 2 «Снегирёк» один эвакуационный выход	пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;	15.07.2021	
9	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 1 «Соловушка» один эвакуационный выход	пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;	15.07.2021	



10	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 3 «Иволга» один эвакуационный выход	пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;	15.07.2021	
11	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 7 «Синичка» один эвакуационный выход	пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;	15.07.2021	
12	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 6 «Канарейка» один эвакуационный выход	пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;	15.07.2021	
13	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 в подвальном помещении допущено размещение пожароопасных горючих материалов	пункт 23 (а) правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»;	15.08.2020	

*Лисовский*

14	В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, примененная на объекте защиты, не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста, не вызывающего панику	ст. 52. п 3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 1. таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; раздел 5, пункт 5.1., таблица 2, подпункт 6 Приказа МЧС РФ от 20.06.2003 N 323 (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 N 4837)	15.07.2021
----	--	---	------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством РФ обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физическое лицо и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор ОНД и ПР ТО НД и ПР № 4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – государственный инспектор г. Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского районов по пожарному надзору лейтенант внутренней службы Южанин Иван Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

*[Handwritten signature]*  
(подпись)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко»  
(должность)

Баранова О.А.  
(фамилия, инициалы)

« 15 » июня 20 20 г.