



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail mchs@ab.ru, телефон 54-06-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4

г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, E-mail: tond4@mail.ru, телефон 42721

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 254

«16» июня 2020 года

г. Рубцовск

Я, заместитель начальника ТО НД и ПР №4 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю – заместитель главного государственного инспектора г. Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Шуленин Сергей Сергеевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматривающего дело)

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 254 от 15.06.2020 года по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица – МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60, ИНН 2209010935, ОГРН 1022200812149.

УСТАНОВИЛ:

Причины административного правонарушения и условия, способствовавшие его совершению, а именно: в период с 10:00 часов до 13:00 часов 08.06.2020 года, с 13:00 часов до 14:00 часов 11.06.2020 года, с 15:00 часов до 16:00 часов 15.06.2020 года. В соответствии с распоряжением Заместителя начальника территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 4 управления надзорной деятельности и профилактической работы – заместителя главного государственного инспектора г. Рубцовска, Волчихинского, Егорьевского, Новичихинского, Поспелихинского, Рубцовского, Угловского районов по пожарному надзору Шуленина С.С. № 117 от 29.05.2020 года проведена плановая выездная проверка объекта защиты, эксплуатируемым МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60.

Юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» являясь собственником имущества, расположенного по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 допустило нарушение требований пожарной безопасности.

А ИМЕННО:

Нарушения допущены юридическим лицом:

МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу:

Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60

1. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 во всём здании на путях эвакуации не обеспечено наличие эвакуационного освещения с круглосуточным режимом работы либо с его автоматическим включением при отключении рабочего освещения, тем самым нарушен пункт 7.74 СНИП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение; пункт 43 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390; ст. 4, ч. 9 ст. 82, п. 4 ч. 1 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

2. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, тем самым нарушен пункт 55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме».
3. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 во всем здании сняты предусмотренные проектной документацией двери из поэтажных коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, тем самым нарушен пункт 23 (д) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»; пункт 6.18* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7; п. 62 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме" (с изменениями и дополнениями).
4. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 дверь, установленная в помещении электрощитовой не соответствует требованиям, должна быть с пределом огнестойкости EI 30, тем самым нарушен пункт 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14* таблица 2* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
5. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 дверь, установленная в помещении пищеблока, не соответствует требованиям, должна быть с пределом огнестойкости EI 30, тем самым нарушен пункт 5.2.6, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», , утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288; статья 88, часть 2,3,13 таблица 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 5.14* таблица 2* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
6. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 из помещения спортивного зала один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
7. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на первом этаже из групповой ячейки № 4 «Малиновка» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с

Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;

8. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на первом этаже из групповой ячейки № 2 «Снегирёк» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
9. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 1 «Соловушка» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
10. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 3 «Иволга» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
11. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 7 «Синичка» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;
12. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 на втором этаже из групповой ячейки № 6 «Конарейка» один эвакуационный выход, тем самым нарушен пункт 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (с Изменением № 1), утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 171; статья 4 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 6.12* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18-7;

13. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 в подвальном помещении допущено размещение пожароопасных горючих материалов, тем самым нарушен пункт 23 (а) правил противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»;
14. В здании МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» расположенный по адресу: Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Красная, д. 60 система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа, примененная на объекте защиты, не обеспечивает оповещение работников учреждения при помощи специального текста, не вызывающего панику, тем самым нарушена ст. 52. п 3. Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п 1. таб. 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; раздел 5, пункт 5.1., таблица 2, подпункт 6 Приказа МЧС РФ от 20.06.2003 № 323 (ред. от 07.02.2008) "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.06.2003 № 4837)

Вам необходимо, принять меры к устранению указанных нарушений

Невыполнение указанных требований стало возможным: из-за отсутствия финансирования на противопожарные мероприятия, а также должного контроля руководителя юридического лица МБДОУ «Детский сад № 10 «Гнёздышко» Барановой О.А.

На основании ст. 29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения, и в ТЕЧЕНИЕ 1 МЕСЯЦА со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

658200, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Комсомольская, 185, Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы №4 управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За неприятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

За непредставление сведений (информации) по данному представлению в срок в течение одного месяца с момента получения данного представления предусмотрена административная ответственность по ст. 19.7 КоАП РФ

Представление вынес

(подпись лица, вынесшего представление)

С.С. Шуленин
(расшифровка подписи)

Представление получил «16» июня 2020 года

(дата, подпись)

О.А. Баранова
(расшифровка подписи)

представление направлено

(дата, № почтового отделения, № заказного письма)